Acque Potabili gruppo

Nota informativa sulla qualità dell'acqua distribuita nell'anno 2009

Acquedotto di: GERANO

Parametro	Unità di misura	Valore medio determinato	Limiti di legge previsti dal D.Lgs. 31/2001
pH	unità	7,86	tra 6,5 e 9,5
CLORURI	mg/l	5,3	250
DUREZZA TOTALE	°F	18,7	da 15 a 50 (consigliato)
RESIDUO FISSO	mg/l	248,1	1500 (consigliato)
NITRATI	mg/l	1,3	50
NITRITI	mg/l	<0,01	0,5
AMMONIACA	mg/l	<0.02	0,5
FLUORO	µg/l	<100	1500