

Acquedotto di: **ALICE-RICALDONE**

Parametro	Unità di misura	Valore medio determinato	Limiti di legge previsti dal D.Lgs. 31/2001
pH	unità	7,97	tra 6,5 e 9,5
CLORURI	mg/l	23,2	250
DUREZZA TOTALE	°F	42,6	da 15 a 30 (consigliato)
RESIDUO FISSO	mg/l	721,7	1500 (consigliato)
NITRATI	mg/l	5,7	50
NITRITI	mg/l	<0,01	0,5
AMMONIACA	mg/l	<0,02	0,5
FLUORO	µg/l	138	1500

(*) valori medi dell'anno 2008

Dati relativi ad analisi effettuate presso i laboratori SMAT e IRIDE ACQUA GAS

febbraio-09